

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru**

Предписание № 37/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития
ребенка - детский сад № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска Алтайского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
и т. п.)

в лице заведующего Мушаровой Марины Михайловны

во исполнение распоряжения № 37 от «2» февраля 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 9:30-10:30 09.02.2018, 10:00-10:30 14.02.2018,
14:00-15:00 20.02.2018, 14:30-16:00 27.02.2018 проведена плановая / выездная проверка зда-
ния, помещений, территории в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Колокольчик» города Новоал-
тайска Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам):
г.Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МБДОУ № 1 Мушаровой Мариной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо уст-
ранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пи- са- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкрет- ного места выявленного нарушения	Пункт и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нару- шены	Срок уст- ранения нару- шения требо- вания пожар- ной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты световые оповещатели «Вы- ход» не установлены над эвакуационным выхо- дами в музыкальном зале	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.03.2019	
2	отсутствуют ручные пожарные извещатели на втором этаже здания	приложение Н таб.Н1 СП 5.13130.2009	01.03.2019	
3	ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
4	ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м (при числе эвакуирующихся более 15 чел.)	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
5	приборы отопления в лестничных клетках высту- пают из плоскости стен	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.03.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Харламова Наталья Александровна - Дознаватель
ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующий МБДОУ № 1 Мушарова Марина Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

«27» февраля 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)