

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8**  
 658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
**E-mail: to\_gpn@mail.ru**

Предписание № 37/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития  
ребенка - детский сад № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска Алтайского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и и.п. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице заведующего Мушаровой Марины Михайловны

во исполнение распоряжения № 37 от «2» февраля 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 9:30-10:30 09.02.2018, 10:00-10:30 14.02.2018, 14:00-15:00 20.02.2018, 14:30-16:00 27.02.2018 проведена плановая / выездная проверка здания, помещений, территории в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

**совместно с:** Заведующим МБДОУ № 1 Мушаровой Мариной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты выбор типа (расчет необходимого количества) огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	01.08.2018	
2	план эвакуации 2-го этажа не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.033-81	ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 ГОСТ 12.1.033-81*	01.08.2018	
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях прачечной обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасно-	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2018	

	сти, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
4	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
5	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности ППР в РФ»	раздел XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
6	Руководителем организации не определены порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
7	для покрытия пола в лестничной клетке применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ1	таб. 3, таб.28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2018	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

Заведующий МБДОУ № 1 Мушарова Марина Михайловна  
(должность, фамилия, инициалы)

«27» февраля 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)